

Załącznik nr 2 A

do Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumenty wymagane do sprawdzenia

L.p.	Rodzaj dokumentu	Udostępniona Infrastruktura	Forma dokumentu
1	Oświadczenie kierownika budowy, kierownika robót, wykonawcy - załącznik nr 18 do Wytycznych	√	Oryginał
2	Oświadczenie wykonawcy o gotowości podłączenia źródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja. S.A - załącznik nr 18a do Wytycznych		
3	Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia i Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej - do pobrania na stronie internetowej TD S.A.		
4	Pozwolenie na budowę/zgłoszenie	√	Kopia
5	Warunki przyłączenia/ wytyczne	√	Kopia
6	Umowa przyłączeniowa / o udostępnienie	√	Kopia
7	Oświadczenie Inwestora o posiadaniu zgody zarządcy drogi lub właścicieli terenów nad którymi przebiegają instalacje (dotyczy przypadków podwieszania reklam, banerów na słupach TAURON Dystrybucja S.A.)		
8	Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi poprawkami i uzupełnieniami jako dokumentacja powykonawcza zawierająca w szczególności:		
8.1	Schemat ideowy - po aktualizacji	√	Kopia
8.2	Schemat montażowy (blokowy) po aktualizacji	√	Kopia
8.3	Rzeczywisty schemat włączenia obiektu do istniejącej sieci	√	Kopia
8.4	Plan sytuacyjny powykonawczy	√	Kopia
8.5	Obwody wtórne - zaktualizowane schematy - jeżeli występują w danej grupie urządzeń		
8.6	Obliczenia techniczne		
9	Protokoły i atesty :		
9.1	Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie - stacja WN/SN, SN/SN, SN/nN, ZK SN		
9.2	Protokół pomiarowy z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie - linia WN, linia SN, linia dwunapięciowa SN/nN		
9.3	Protokoły pomiarów i prób izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej (dotyczy urządzeń elektrycznych, np. oświetlenie uliczne)	√	Kopia
9.4	Protokół badania obwodów EAZ		
	Protokół pomiaru światłowodu jeżeli jest wykorzystywany do transmisji danych do TD S.A.		
9.5	Protokół badania obwodów telemechanika (TS)		
9.6	Protokół z pomiaru transformatorów WN/SN, SN/SN, SN/nN na stacji prób i po zamontowaniu		
9.7	1) Protokół z próby napięciowej linii kablowej WN 2) Protokół z pomiarów kabla SN (bez diagnostyki) 3) Protokół z pomiarów linii kablowej nN		
9.8	Protokół z pomiarów przekładników (napięciowych, prądowych kombinowanych (po montażu i na stacji prób) - dotyczy WN		
9.9	Protokół stanu izolacji rozdzielnic SN i nN		
9.10	Protokół z pomiarów wyłącznika mocy - dotyczy WN i SN		
10	Dokumentacja geodezyjna na płycie CD (zgodnie ze standardami TDSA) razem ze szkicem geodezyjnym w wersji papierowej		
11	Elektroniczna wersja dokumentacji powykonawczej (np. płyta CD, pliki pdf.)	√	Kopia
12	Uzgodniona instrukcja współpracy		
13	Dokumenty wynikające z instrukcji IRIESD. Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TD S.A.		
14	Dokumenty wymagane przez PSE zgodnie z IRIESP		